

小牧市民病院緩和ケア病棟増築工事設計業務委託プロポーザルに係る質疑について（回答）

このことについて、次のとおり回答します。

番号	質 疑	回 答
1	緩和ケア病棟に対する食事供給は、病院本館から行うと考えてよろしいですか。	よろしい。
2	緩和ケア病棟の整備面積の目安があれば教えてください。	延べ床面積 1,500 m ² 程度
3	緩和ケア病棟で、緩和ケア外来は行わないと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
4	医療ガス設備（液酸タンク）の移設は可能でしょうか。	参加者にて判断してください。
5	地質の状況がわかる資料がございましたらご提示願います。	地質調査費用は設計業務委託に含む。
6	給排水、電気及び医療ガスの供給は本館から行うと考えてよろしいでしょうか。	原則として、本館から行う。
7	プロポーザル実施要領 2.(2).カに「公民館横の倉庫」とありますが、これは公民館所有の倉庫でしょうか。また、倉庫の規模(床面積)及び保管されているものとその大きさ（もっとも大きなものの縦、横、高さ寸法と最も重いものの重量）をお示しください。	病院所有の倉庫です。延べ床面積 144 m ² の 2 階建てです。内容物の主なものは W1200、5 連、6 段の移動式カルテラック 8 台です。

番号	質 疑	回 答
8	<p>同上カに「別用途の部屋も考慮する。」とありますが、これは、敷地内に計画するというご指示のある倉庫を、将来「別用途の部屋」に改修すると解釈してよろしいでしょうか。もしくは、考慮する具体的な部屋がある場合はその名称と部屋面積をお示しください。</p>	<p>上記倉庫 114 m²の内、半分程度の面積を倉庫として確保する他に、多目的室等を設ける。</p>
9	<p>(様式5)、(様式7)の資格欄は3行になっていますが、資格は主要なものから3つ以内で記載するという解釈でよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしい。</p>
10	<p>プレゼンテーション及びヒアリング実施要領2(4)エ「プレゼンテーションに際しては、提出した様式8の内容のみとし」とありますが様式8に記載してある、文章、スケッチなどを、Power Pointの機能を使い、部分的に拡大したりして説明することは可能でしょうか。また、Power Pointの機能を使い、人や車の動線を現す矢印などを、追加してプレゼンテーションを行うことは可能でしょうか。</p>	<p>可能です。</p>

番号	質 疑	回 答
11	様式 8 を A3 用紙で作成する場合、提出時には A4 サイズに折り、他様式と左上 1 箇所をステープラー留めすると考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
12	確認申請の申請料については、別途と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
13	地質調査費用は、既存健診センター様の地質調査資料があることを前提で、よろしいでしょうか。	よろしい。
14	具体的な要求諸室、面積等がありましたらご教示下さい。	別用途の部屋は 8 番のとおりとする。
15	敷地内に必要な駐車台数をご教示下さい。	特にありません。
16	健診棟（北棟）の図面（平面図、断面図等）がございましたら参考資料として配布していただけないでしょうか。	今回のプロポーザルにおいては提供しません。
17	緩和ケア外来は、今回計画の病棟内には設けない想定でよろしいでしょうか。また、別の病棟に緩和ケア外来を設ける場合具体的位置が決まっていればお教え下さい。	緩和ケア外来は、外来棟 1 階に設置する予定です。
18	敷地内の高低差（レベル）、地質状況等が分かる資料をご提示下さい。	高低差は 2.5m 程度、地質調査費用は設計業務委託に含む。

番号	質 疑	回 答
19	敷地東側進入ゲートは、位置の変更を行ってよろしいでしょうか。	よろしい。
20	公民館横の倉庫は取り壊し敷地内に設けるとありますが、病院全体の敷地のいずれかに今後建設する（今回の計画敷地には建設しなくてもよい）という解釈でよろしいでしょうか。	7、8番のとおり。
21	公民館横の倉庫は別用途の部屋も考慮するとありますが、もう少し詳しくご説明いただけないでしょうか。	上記のとおり。
22	医療ガス設備と周辺整備に関して離隔距離の規制などありますか。また、移動可能でしょうか。	参加者にて調査のうえ判断してください。
23	西町会館は別敷地（隣地）と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
24	タンクローリーは東側からの出入りでしょうか。またタンクローリーの大きさをご提示ください。	タンクローリー10t車、長さ10.23m、巾2.3m、高さ3.2m、出入りは東側です。
25	患者の家族等の専用駐車場を設ける必要はありませんか。	可能なら設けてください。必要条件ではありません。

番号	質 疑	回 答
26	患者の家族などが 24 時間自由に面会できる緩和ケア施設もあるようですが、現在の小牧市民病院のエントランスとは別の専用エントランスを設けて、時間外対応できるように考えてよろしいですか。	よろしい。
27	緩和ケア病棟の運営方針などございましたらご提示ください。 (病院内病棟型、病院内独立型など)	病院内独立型
28	想定職員数（事務員・看護師・医師）がありましたら、ご教示ください。	20 人程度とする。
29	想定病室（15 床前後）は、全て個室と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
30	地下に障害等があったり、使用上問題があるなど、渡り廊下を設置できない場所がありますでしょうか。	北棟ドライエリアに点検車両が接近するのを、妨げないこと。